

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) вул. Свободи, 2/1, м.Хмельницький, Хмельницька область

Функціональне призначення та назва: Позашкільна освіта. "Капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика перед палацом творчості дітей та юнацтва по вул. Свободи,2/1 в м.Хмельницькому (коригування)"








Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м²: 17339


опалюваний об'єм, м³: 63529

кількість поверхів: 4-7

рік прийняття в експлуатацію: 1987(2021 кап. ремонт)

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної
Високий рівень енергоефективності	
 A	<[18]
 B	<[29]
 C	<[36]
 D	<[43]
 E	<[48]
 F	≤[54]
 G	>[54]
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м ³	32.9

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: **186.9**



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **36.8**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора **XM02071234/05**