

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Дніпропетровська обл., Дніпровський район,
Дніпровська територіальна громада, м. Дніпро
(станом на 01.01.2021), вулиця Нахімова , б. 57

Функціональне призначення та назва:

Будівлі закладів освіти. «Реконструкція Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» Дніпровської міської ради по вул. Нахімова, 57 у м. Дніпрі»

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м²:

7 637.3

опалюваний об'єм, м³:

27 655.8

кількість поверхів:


**3+підвал та
технічний поверх**

рік прийняття в експлуатацію:

Реконструкція

Шкала класів енергетичної ефективності		Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності		
A	<23,05 кВт·год/м ³	
B	<36,88 кВт·год/м ³	
C	≤46,10 кВт·год/м ³	C
D	≤55,32 кВт·год/м ³	
E	≤62,24 кВт·год/м ³	
F	≤69,15 кВт·год/м ³	
G	>69,15 кВт·год/м ³	
Низький рівень енергоефективності		
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м ³		54,77

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м² за рік: **329,9**



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **63,08**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **KPI-CE № 000084**