

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

вул. Стовби, 2, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл.

Ідентифікатор об'єкта будівництва:

-

Відомості про об'єкт сертифікації

проект реконструкції існуючої будівлі

Функціональне призначення та назва будівлі:

"Реконструкція комунального закладу "Середня загальноосвітня школа №20 ім. О.І. Стовби "Кам'янської міської ради за адресою: вул. Стовби,2, м. Кам'янське". Коригування" 2 черга. Корпус №1 (Будівлі закладів освіти)

Відомості про конструкцію будівлі

Опалювана площа, (м<sup>2</sup>):

3 095,1

Опалюваний об'єм, (м<sup>3</sup>):

11 814,2

Кількість поверхів:

3

Рік прийняття в експлуатацію:

1936  
Реконструкція 2022

Шкала класів енергоефективності


Клас енергетичної ефективності та  
питоме енергоспоживання

	[кВт·год/м <sup>3</sup> ]	
<b>A</b>	< 24	
<b>B</b>	< 38	←
<b>C</b>	≤ 47	
<b>D</b>	≤ 57	
<b>E</b>	≤ 64	
<b>F</b>	≤ 71	
<b>G</b>	> 71	

B

Питоме споживання первинної енергії:

228



Питомі викиди парникових газів:

42

Дані енергоаудитора:

Іваночко Михайло Іванович, ЕЕ-002-10-18

Номер та дата реєстрації:

18 лютого 2022 р.