ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:	Київська область, м. Київ, вул. Антоновича, 103-А
Ідентифікатор об’єкта будівництва:	-
Відомості про об’єкт сертифікації	існуюча будівля
Функціональне призначення та назва будівлі:	Багатоквартирні будинки, гуртожитки - Житловий будинок по вул. Антоновича, 103-А

Відомості про конструкцію будівлі

Опалювана площа, (м²):	20792,7	Опалюваний об’єм, (м³):	58840,5
Кількість поверхів:	20	Рік прийняття в експлуатацію:	1995

Шкала класів енергоефективності		Клас енергетичної ефективності та питоме енергоспоживання	
A	< 35,0		G
B	< 56,0		
C	≤ 70,0		
D	≤ 84,0		
E	≤ 94,5		
F	≤ 105,0		
G	> 105,0	138	2021

Питоме споживання первинної енергії:	250



Питомі викиди парникових газів:	50

Дані енергоаудитора:	Номер та дата реєстрації:
Ткаченко Мирослав Володимирович, KPI-CE №000022	№___; _____ 2022 р.