

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Червоноград вул. Героїв Майдану, 2 поз.1

Функціональне призначення та назва:

«Реконструкція спортивного комплексу «Шахтар» в м. Червонограді Львівської області.»Коригування.

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м² :

3955

опалюваний об'єм, м³ :

20463,35

кількість поверхів:


3

рік прийняття в експлуатацію:

1969. Проект
реконструкції

Шкала класів енергетичної ефективності		Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності		
A	<13,37 кВт*год/м ³	C
B	<21,4 кВт*год/м ³	
C	≤26,75 кВт*год/м ³	
D	≤32,1 кВт*год/м ³	
E	≤36,11 кВт*год/м ³	
F	≤40,12 кВт*год/м ³	
G	≥40,12 кВт*год/м ³	
Низький рівень енергоефективності		
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м ³		45,20

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м² за рік: 553,42



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 106,26

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

ОД02071010/0932-19