

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

вул. Лісна, м. Винники, Львівська обл.


Функціональне призначення та назва:

"Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на земельній ділянці по вул. Лісна (к/н 4610160300:04:002:0107) у м. Винники" (Житлова будівля)

опалювальна площа, м ² :	15272,2	опалювальний об'єм, м ³ :	45566,7
кількість поверхів:	8	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A < 43 кВт·год/м ²	
B < 68 кВт·год/м ²	
C ≤ 85 кВт·год/м ²	C
D ≤ 102 кВт·год/м ²	
E ≤ 115 кВт·год/м ²	
F ≤ 128 кВт·год/м ²	
G > 128 кВт·год/м ²	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження та гаряче водопостачання будівлі, кВт·год/м ²	102,3

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: 148



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 28

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора EE-002-10-18