

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Ужгород, вул. Маркуша

Функціональне призначення та назва:

Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Маркуша в м. Ужгород (II черга будівництва)

опалювана площа, м²:

7 073,15

опалюваний об'єм, м³:

21 219,45

кількість поверхів:


7

рік прийняття в експлуатацію:

Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A < 38 кВт*год/м ³	
B < 60 кВт*год/м ³	
C ≤ 75 кВт*год/м ³	C
D ≤ 90 кВт*год/м ³	
E ≤ 101 кВт*год/м ³	
F ≤ 113 кВт*год/м ³	
G > 113 кВт*год/м ³	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ³	82,23

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: **233,08**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **39,16**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

XIII.00015