

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (Витяг)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

вул. Шкільна (20 років Жовтня), 3 в м. Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області.

Функціональне призначення та назва:


Реконструкція будівлі «Маловиськівської загальноосвітньої школи I – III ступенів по вул. Шкільна (20 років Жовтня), 3 в м. Мала Виска, Маловисківського району, Кіровоградської області.

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	6755,2	опалюваний об'єм, м ³ :	22292
кількість поверхів:	2,3	рік прийняття в експлуатацію:	1980

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A	< 25,8 кВтгод/м ³
B	< 41,2 кВтгод/м ³
C	< 51,5 кВтгод/м ³
D	< 61,8 кВтгод/м ³
E	< 69,5 кВтгод/м ³
F	≤ 77,3 кВтгод/м ³
G	> 77,3 кВтгод/м ³
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м ³	53,0

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м² за рік: **247,7**



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **47,5**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора ОД № 000012