

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ(ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
мікрорайон Всебратське-2, будинок 656

Функціональне призначення та назва:

Капітальний ремонт будівлі Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 85
Криворізької міської ради Дніпропетровської
області за адресою: 50046, місто Кривий Ріг,
мікрорайон Всебратське-2, будинок 656

опалювана площа, м²:

6600,9

опалюваний об'єм, м³:








25137,08

кількість поверхів:


3 поверхи

рік прийняття в експлуатацію:

1992. Проект
Капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A	<19,425 кВт×год/м ³
 B	<31,08 кВт×год/м ³
 C	≤38,85 кВт×год/м ³
 D	≤46,62 кВт×год/м ³
 E	≤52,448 кВт×год/м ³
 F	≤58,275 кВт×год/м ³
 G	>58,275 кВт×год/м ³
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження будівлі, кВт×год/м ³	19,63

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: **175,3**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **33,6**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **ЕА 02070766/25-20**