

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:








Харківська обл., м. Харків, просп. Ландау, буд. 25

Функціональне призначення та назва:


багатоквартирні житлові будівлі, гуртожитки

## Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м <sup>2</sup> :	5448,96	опалюваний об'єм, м <sup>3</sup> :	16346,88
кількість поверхів:	9	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 <b>A</b>	< 44 кВт x год/ м <sup>2</sup>
 <b>B</b>	< 79 кВт x год/ м <sup>2</sup>
 <b>C</b>	< 87 кВт x год/ м <sup>2</sup>
 <b>D</b>	< 109 кВт x год/ м <sup>2</sup>
 <b>E</b>	< 131 кВт x год/ м <sup>2</sup>
 <b>F</b>	≤ 153 кВт x год/ м <sup>2</sup>
 <b>G</b>	>153 кВт x год/ м <sup>2</sup>
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт x год/м <sup>2</sup>	84,39

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м<sup>2</sup> за рік: **162,40**



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: **31,41**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора № IS-05408289/021