

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

вул.Стуса,6 в м.Трускавець Львівської області.

Функціональне призначення та назва:

Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими громадськими приміщеннями. «Реконструкція пансіонату під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими громадськими приміщеннями на вул.Стуса,6 в м.Трускавець Львівської області».

опалювана площа, м²:

3233,7

опалюваний об'єм, м²:

8646,02

кількість поверхів:

6+підвал

рік прийняття в експлуатацію:

2021

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A <42,5 кВт×год/м ²	
B <68 кВт×год/м ²	
C <85 кВт×год/м ²	C
D <102 кВт×год/м ²	
E <114,75 кВт×год/м ²	
F <127,5 кВт×год/м ²	
G >127,5 кВт×год/м ²	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження будівлі, кВт*год/м ²	81,131

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: **337,2**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **56,7**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: № ОД 02071010/0300-19