

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Волинська область, Луцький р-н., с.
Струмівка, вул. Подільська 4а.

Функціональне призначення та назва:

Багатоквартирний житловий будинок з
вбудованими приміщеннями громадського
призначення

опалювана площа, м ² :	4020,4	опалюваний об'єм, м ² :	12061,2
кількість поверхів:	5	рік прийняття в експлуатацію:	2021

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p>Високий рівень енергоефективності</p>	
<p>А <44 кВт×год/м²</p> <p>В <79 кВт×год/м²</p> <p>С <87 кВт×год/м²</p> <p>Д <109 кВт×год/м²</p> <p>Е <131 кВт×год/м²</p> <p>Ф <153 кВт×год/м²</p> <p>Г >153 кВт×год/м²</p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	<p>C</p>
<p>Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт×год/м²</p>	85,42

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: **126,2**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **24,3**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

ОД 02071010/0439-19

Шемейко Тарас Сергійович