

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса
(місцезнаходження)
будівлі:

Кіровоградська область, Олександрійський р-н, с. Войнівка, вул.
Центральна, 117-а

Функціональне
призначення та назва:

Будівля закладу освіти. Войнівський
ЗЗСО I-III ступенів Приютівської селищної ради


Відомості про конструкцію будівлі:

Опалювальна площа, м ²	1881,6	Опалювальний об'єм, м ³	6362
Кількість поверхів	2	Рік прийняття в експлуатацію	2021. Проект, капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p> A < 15 кВт*год/м³ B < 24 кВт*год/м³ C ≤ 30 кВт*год/м³ D ≤ 36 кВт*год/м³ E ≤ 40 кВт*год/м³ F ≤ 45 кВт*год/м³ G > 45 кВт*год/м³ </p>	
<p>Низький рівень енергоефективності</p> <p>Питоме споживання теплової енергії на опалення, гаряче водопостачання та охолодження будівлі, кВт х год/м³</p>	92,4

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м² за рік

476,9



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік

131,4

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

CHE-003