

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса
(місцезнаходження)
будівлі:

м. Кропивницький, просп. Університетський, 2/5

Функціональне
призначення та назва:

Громадська будівля закладу охорони здоров'я. Інфекційне
відділення комунального некомерційного підприємства
"Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"


Відомості про конструкцію будівлі:

Опалювальна площа, м ²	1075	Опалювальний об'єм, м ³	3366
Кількість поверхів	2	Рік прийняття в експлуатацію	1967

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p>А < 15 кВт*год/м³</p> <p>В < 24 кВт*год/м³</p> <p>С ≤ 30 кВт*год/м³</p> <p>Д ≤ 36 кВт*год/м³</p> <p>Е ≤ 40 кВт*год/м³</p> <p>Ф ≤ 45 кВт*год/м³</p> <p>Г > 45 кВт*год/м³</p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	<p>С</p>
Питоме споживання теплової енергії на опалення та охолодження будівлі, кВт х год/м ³	27,5

Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік

77,1



Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м² за рік

412,7

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

CHE-003