

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:



Дніпропетровська область, Кам'янський район, місто  
Верхньодніпровськ, проспект Шевченка, будинок 19

Функціональне призначення та назва:


заклад оптової та роздрібною торгівлі: магазин продовольчих  
та непродовольчих товарів

## Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м <sup>2</sup> :	2258,45	опалюваний об'єм, м <sup>3</sup> :	8175,60
кількість поверхів:	3	рік прийняття в експлуатацію:	Реконструкція

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p>  <p>Низький рівень енергоефективності</p>	 <b>B</b>
<b>A</b> < 15,43 кВт х год/ м <sup>3</sup>	
<b>B</b> < 24,688 кВт х год/ м <sup>3</sup>	
<b>C</b> < 30,86 кВт х год/ м <sup>3</sup>	
<b>D</b> < 37,032 кВт х год/ м <sup>3</sup>	
<b>E</b> < 41,661 кВт х год/ м <sup>3</sup>	
<b>F</b> ≤ 46,29 кВт х год/ м <sup>3</sup>	
<b>G</b> >46,29 кВт х год/ м <sup>3</sup>	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження будівлі, кВт х год/м <sup>3</sup>	<b>18,74</b>

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м<sup>2</sup> за рік: **408,20**



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: **74,54**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора № ЕА-05408289/021