

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

вул. Максимовича, 21 м. Вінниця

Функціональне призначення та назва:

Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків із вбудованими нежитловими приміщеннями на вул. Максимовича, 21 в м. Вінниця (IV черга). Багатоквартирний житловий будинок із вбудованими нежитловими приміщеннями №4.1 по ГП

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м<sup>2</sup> :

10904,42

опалюваний об'єм, м<sup>3</sup> :

32713,26

кількість поверхів:

10


рік прийняття в експлуатацію:

Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
<b>A</b>	<37,5 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>B</b>	<60 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>C</b>	≤75 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>D</b>	≤90 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>E</b>	≤101,25 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>F</b>	≤112,5 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>G</b>	≥112,5 кВт*год/м <sup>2</sup>
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м <sup>2</sup>	101,37

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м<sup>2</sup> за рік:

145,55



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік:

28,48

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

ОД 02071010/1001-18