

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження)
будівлі

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 9в

Функціональне призначення
та назва:


Реконструкція будівлі торговельного комплексу

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ²	1854,4	опалюваний об'єм, м ³	6490,4
кількість поверхів	2	рік прийняття в експлуатацію	2021 (після реконструкції)

Шкала класів енергетичної ефективності			Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності			
	< 19,7	кВт·год/м ³	
	< 31,5	кВт·год/м ³	
	≤ 39,4	кВт·год/м ³	
	≤ 47,3	кВт·год/м ³	
	≤ 53,2	кВт·год/м ³	
	≤ 59,1	кВт·год/м ³	
	> 59,1	кВт·год/м ³	
Низький рівень енергоефективності			
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження будівлі, кВт·год/м ³			32,84

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: 652,26



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 119,10

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора AA000054