

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Закарпатська область, м. Ужгород по вул. Минайська, 30/80

Функціональне призначення та назва:

Гуртожиток (літера Б) Ужгородського інституту культури і мистецтв

опалювана площа, м²:

5733,7

опалюваний об'єм, м³:

14334,0

кількість поверхів:


9

рік прийняття в експлуатацію:

Проект, капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A	<45 кВт×год/м ²
B	<72 кВт×год/м ²
C	<90 кВт×год/м ²
D	<108 кВт×год/м ²
E	<121,5 кВт×год/м ²
F	<135 кВт×год/м ²
G	>135 кВт×год/м ²
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ³	110,3

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: **228,3**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **44,2**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: ОД 02071010/1080-19