

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження)  
будівлі:









Закарпатська область, Тячівський Район, м. Тячів, вул.  
Нересенська, 48

Функціональне призначення та  
назва:


Будівля закладу охорони здоров'я, Будівля терапевтичного,  
кардіологічного та неврологічного відділення КНП  
"Тячівська РЛ" м. Тячів, вул. Нересенська, 48, Тячівського  
району Закарпатської області

## Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м <sup>2</sup> :	1461.3	опалюваний об'єм, м <sup>3</sup> :	4964.24
кількість поверхів:	3	рік прийняття в експлуатацію:	2021. Проєкт, капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 <b>A</b>	<13 кВт x год/м <sup>3</sup>
 <b>B</b>	<20 кВт x год/м <sup>3</sup>
 <b>C</b>	≤26 кВт x год/м <sup>3</sup>
 <b>D</b>	≤31 кВт x год/м <sup>3</sup>
 <b>E</b>	≤35 кВт x год/м <sup>3</sup>
 <b>F</b>	≤39 кВт x год/м <sup>3</sup>
 <b>G</b>	>39 кВт x год/м <sup>3</sup>
Низький рівень енергоефективності	
	 <b>G</b>
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт x год/м <sup>3</sup>	72

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м<sup>2</sup> за рік: **480**



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: **88**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора ЕЕ 00114