

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)








Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Харків, вул. Валентинівська, 49,51,53,55,57, проєктований буд. 1

Функціональне призначення та назва:

житлова будівля (багатоквартирний житловий будинок)

опалювана площа, м ² :	5251,3	опалюваний об'єм, м ³ :	15827,36
кількість поверхів:	9	рік прийняття в експлуатацію:	нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної
Високий рівень енергоефективності	
 A	$< 42,5 \text{ кВт} \times \text{год} / \text{м}^2$
 B	$\leq < 68 \text{ кВт} \times \text{год} / \text{м}^2$
 C	$\leq 85 \text{ кВт} \times \text{год} / \text{м}^2$
 D	$\leq 102 \text{ кВт} \times \text{год} / \text{м}^2$
 E	$\leq 114,75 \text{ кВт} \times \text{год} / \text{м}^2$
 F	$\leq 127,5 \text{ кВт} \times \text{год} / \text{м}^2$
 G	$> 127,5 \text{ кВт} \times \text{год} / \text{м}^2$
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження та гарячого водопостачання будівлі, кВт×год/м ²	81,84
	131,69

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: **190,02**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **39,27**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **XP 000023**