

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі: **Волинська обл., м. Нововолинськ, просп. Перемоги, 7**

Функціональне призначення та назва: **Будівлі закладів охорони здоров'я.  
Комунальне некомерційне підприємство  
"Нововолинська центральна міська лікарня" за  
адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ,  
просп. Перемоги, 7  
(Хірургічно-травматологічний корпус)**


Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м<sup>2</sup>: **7 427,8**  
кількість поверхів: **7+підвал та  
горище**

опалюваний об'єм, м<sup>3</sup>: **24 049,3**  
рік прийняття в експлуатацію: **1984 р.**

| Шкала класів енергетичної ефективності  |                               | Клас енергетичної ефективності |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Високий рівень енергоефективності   |                               |                                |
| <b>A</b>  | <15,00 кВт·год/м <sup>2</sup> |                                |
| <b>B</b>  | <24,00 кВт·год/м <sup>2</sup> |                                |
| <b>C</b>  | ≤30,00 кВт·год/м <sup>2</sup> |                                |
| <b>D</b>  | ≤36,00 кВт·год/м <sup>2</sup> |                                |
| <b>E</b>  | ≤40,50 кВт·год/м <sup>2</sup> |                                |
| <b>F</b>  | ≤45,00 кВт·год/м <sup>2</sup> |                                |
| <b>G</b>  | >45,00 кВт·год/м <sup>2</sup> | <b>G</b>                       |
| Низький рівень енергоефективності   |                               |                                |
| Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м <sup>2</sup> |                               | <b>70,81</b>                   |

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м<sup>2</sup> за рік: **540,4**



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: **98,29**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **KPI-CE №000092**