

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Харківська область, м.Харків, вул. Проскури, будинок 3

Функціональне призначення та назва:


заклад оптової та роздрібної торгівлі: магазин продовольчих та непродовольчих товарів

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	1222,32	опалюваний об'єм, м ³ :	3776,97
кількість поверхів:	1+опалюв. підвал	рік прийняття в експлуатацію:	Реконструкція

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A < 18,07 кВт x год/ м ³	B
B < 28,912 кВт x год/ м ³	
C < 36,14 кВт x год/ м ³	
D < 43,368 кВт x год/ м ³	
E < 48,789 кВт x год/ м ³	
F ≤ 54,21 кВт x год/ м ³	
G >54,21 кВт x год/ м ³	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження будівлі, кВт x год/м ³	23,83

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м² за рік: 433,27



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 79,12

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора № ЕА-05408289/021