

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:









Сумська область, місто Суми,
вул. Інтернаціоналістів, 35 (№3 по генплану)

Функціональне призначення та назва:


багатоквартирний житловий будинок

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	3 553,30	опалюваний об'єм, м ³ :	9 842,64
кількість поверхів:	10	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A	< 37,5 кВт x год/ м ²
 B	< 60 кВт x год/ м ²
 C	< 75 кВт x год/ м ²
 D	< 90 кВт x год/ м ²
 E	< 101,25 кВт x год/ м ²
 F	≤ 112,5 кВт x год/ м ²
 G	> 112,5 кВт x год/ м ²
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження будівлі, кВт x год/ м ²	 73,85

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/ м² за рік: **167,78**



Питомі викиди парникових газів, кг/ м² за рік: **32,65**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора № ЕА-05408289/021