

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)


Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Львів, вул. Замарстинівська, 76


Функціональне призначення та назва:

«Будівництво багатоквартирного житлового будинку (будинок №4 на генплані; секції 4.1, 4.2) на вул. Замарстинівській, 76 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним гаражем». Секція 4.1

опалювана площа, м <sup>2</sup> : с.4.1	2737,92	опалюваний об'єм, м <sup>3</sup> : с.4.1	8213,66
кількість поверхів:	8	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p><b>A</b> &lt;math&gt;&lt; 42,5&lt;/math&gt; кВт×год/м<sup>2</sup></p> <p><b>B</b> &lt;math&gt;&lt; 68&lt;/math&gt; кВт×год/м<sup>2</sup></p> <p><b>C</b> &lt;math&gt;&lt; 85&lt;/math&gt; кВт×год/м<sup>2</sup></p> <p><b>D</b> &lt;math&gt;&lt; 102&lt;/math&gt; кВт×год/м<sup>2</sup></p> <p><b>E</b> &lt;math&gt;&lt; 115&lt;/math&gt; кВт×год/м<sup>2</sup></p> <p><b>F</b> &lt;math&gt;&lt; 127,5&lt;/math&gt; кВт×год/м<sup>2</sup></p> <p><b>G</b> &lt;math&gt;&gt; 127,5&lt;/math&gt; кВт×год/м<sup>2</sup></p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	 <p><b>C</b></p>
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження будівлі, кВт×год/м <sup>2</sup> /Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт×год/м <sup>2</sup>	<p><b>77,0/</b> <b>120,66</b></p>

Питоме споживання первинної енергії, кВт.год/м<sup>2</sup> за рік **231,13**



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік **44,91**

Серія та номер кваліфікаційного атестату аудитора: № ОД 02071010/0934-19 від 20 листопада 2019 р.