

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  
вул. Мальовнича, б. 1А

Функціональне призначення та назва:

Навчальний заклад. Криворізька загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів № 89 Криворізької міської  
ради Дніпропетровської області

опалювана площа, м<sup>2</sup>:

6903,9

опалюваний об'єм, м<sup>3</sup>:

26180,43

кількість поверхів:


4

рік прийняття в експлуатацію:

1989. Проєкт,  
капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної
Високий рівень енергоефективності	
<b>A</b> < 24,3 кВт · год/м <sup>3</sup>	
<b>B</b> < 38,88 кВт · год/м <sup>3</sup>	<b>B</b>
<b>C</b> ≤ 48,6 кВт · год/м <sup>3</sup>	
<b>D</b> ≤ 58,32 кВт · год/м <sup>3</sup>	
<b>E</b> ≤ 65,61 кВт · год/м <sup>3</sup>	
<b>F</b> ≤ 72,9 кВт · год/м <sup>3</sup>	
<b>G</b> > 72,9 кВт · год/м <sup>3</sup>	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт×год/м <sup>3</sup>	<b>30,01</b>

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м<sup>2</sup> за рік: **257,61**



Питомі викиди парникових газів кг/м<sup>2</sup> за рік: **47,31**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **ЕА 02070766/15-19**