

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

уч. Вишні, с. Поляниця, Яремчанська міська рада, Івано-Франківська обл.


Функціональне призначення та назва:

«Нове будівництво Готельного комплексу з господарською інфраструктурою участок Вишні в с. Поляниця, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області» (Будівлі готельні)

опалювальна площа, м ² :	3133,7	опалювальний об'єм, м ³ :	10851,2
кількість поверхів:	6	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A	< 41 кВт·год/м ²
B	< 65 кВт·год/м ²
C	≤ 81 кВт·год/м ²
D	≤ 97 кВт·год/м ²
E	≤ 110 кВт·год/м ²
F	≤ 122 кВт·год/м ²
G	> 122 кВт·год/м ²
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження та гаряче водопостачання будівлі, кВт·год/м ²	133,1

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: 366



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 41

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора EE-002-10-18