

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження)
будівлі:

Закарпатська область, м. Берегове, пл. Кошута, 6

Функціональне призначення та
назва:


Будівля закладу освіти, Закарпатський угорський інститут
імені Ференца Ракоці II

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	7359.5	опалюваний об'єм, м ³ :	35538.0
кількість поверхів:	3	рік прийняття в експлуатацію:	2021. Проект, реконструкція

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A	<19 кВт x год/м ³
B	<30 кВт x год/м ³
C	≤38 кВт x год/м ³
D	≤45 кВт x год/м ³
E	≤51 кВт x год/м ³
F	≤57 кВт x год/м ³
G	>57 кВт x год/м ³
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт x год/м ³	34

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м² за рік: 242



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 46

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора EE 00114