

Енергетичний сертифікат будівлі

Адреса (місцезнаходження) будівлі

смт. Диканька Полтавського району Полтавської області

Функціональне призначення та назва

Будівлі навчальних закладів, будівля опорного закладу Диканської загальноосвітньої школи I-III ступенів Диканської селищної ради Полтавської області

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м²: 5760,4









опалюваний об'єм, м³:

17438,95


кількість поверхів: 2

рік прийняття в експлуатацію:

2000 "Проект капітальний ремонт"

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A	< 17
 B	< 30
 C	< 33
 D	< 42
 E	< 50
 F	≤ 58
 G	> 58
Низький рівень енергоефективності	 G
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі	88,21 кВт*год/м ³

Питоме споживання первинної енергії, кВт * год/м² за рік 276,14



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 66,83

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора AP000074 від 03 вересня 2019

Дата складання сертифікату 01 липня 2021 року