

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Львівська обл., м. Львів,
вул. Ю. Дрогобича, 8-А

Функціональне призначення та назва:

Реконструкція з надбудовою будинку гр. Собенко У. Б. на
вул. Ю. Дрогобича, 8-А у м. Львові

опалювана площа, м²:

517,2

опалюваний об'єм, м³:

1 481,7

кількість поверхів:


5

рік прийняття в експлуатацію:

«1930. Проект, реконструкція»

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної
Високий рівень енергоефективності	
A	<42,5 кВт×год/м ²
B	<68,0 кВт×год/м ²
C	≤85,0 кВт×год/м ²
D	≤102,0 кВт×год/м ²
E	≤114,8 кВт×год/м ²
F	≤127,5 кВт×год/м ²
G	>127,5 кВт×год/м ²
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт×год/м ²	117,1

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: **171,7**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **33,5**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **ОД 02071010/0660-20**