

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Київська обл., Бучанський район, Ірпінська територіальна громада, м. Ірпінь, вулиця Сковороди Григорія

Функціональне призначення та назва:

«Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку №6 з вбудованими нежитловими приміщеннями громадського призначення» за адресою: Київська обл., Бучанський район, Ірпінська територіальна громада, м. Ірпінь, вулиця Сковороди Григорія

опалювана площа, м²:

3 145,10

опалюваний об'єм, м³:

9 570,10

кількість поверхів:


7

рік прийняття в експлуатацію:

Проект/
Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності		Клас енергетичн
Високий рівень енергоефективності		
A	<42,5кВт×год/м ²	
B	<68,0кВт×год/м ²	
C	≤85,0кВт×год/м ²	C
D	≤102,0кВт×год/м ²	
E	≤114,8кВт×год/м ²	
F	≤127,5кВт×год/м ²	
G	>127,5кВт×год/м ²	
Низький рівень енергоефективності		
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт×год/м ²		99,41

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: **142,5**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **27,4**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **№ ЕЕ 00027**