

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

**м. Київ, Оболонський район, перетин вул. Маршала  
Малиновського та проспекту Оболонського**

Функціональне призначення та назва:

**Будівлі житлові.  
Будівництво житлово-ділового комплексу  
багатофункціонального призначення з підземним  
паркінгом на перетині вул. Маршала Малиновського  
та проспекту Оболонського в Оболонському районі м.  
Києва**

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м<sup>2</sup>:

**15 035,5**

опалюваний об'єм, м<sup>3</sup>:

**52 870,7**

кількість поверхів:


**15+паркінг та  
технічний поверх**

рік прийняття в експлуатацію:

**Нове будівництво**

| Шкала класів енергетичної ефективності  |                                | Клас енергетичної ефективності |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Високий рівень енергоефективності   |                                |                                |
| <b>A</b>  | <37,50 кВт·год/м <sup>2</sup>  | <b>A</b>                       |
| <b>B</b>  | <60,00 кВт·год/м <sup>2</sup>  |                                |
| <b>C</b>  | ≤75,00 кВт·год/м <sup>2</sup>  |                                |
| <b>D</b>  | ≤90,00 кВт·год/м <sup>2</sup>  |                                |
| <b>E</b>  | ≤101,25 кВт·год/м <sup>2</sup> |                                |
| <b>F</b>  | ≤112,50 кВт·год/м <sup>2</sup> |                                |
| <b>G</b>  | >112,50 кВт·год/м <sup>2</sup> |                                |
| Низький рівень енергоефективності   |                                |                                |
| Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м <sup>2</sup> |                                | <b>94,49</b>                   |

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м<sup>2</sup> за рік: **325,3**



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: **54,65**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **KPI-CE №000084**