

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження)
будівлі:

вул. Драгоманова, 20, м. Володимир-Волинський,
Волинська область


Функціональне призначення та
назва:

Капітальний ремонт фасадів будівлі плавального басейну на вул.
Драгоманова, 20
в м. Володимир-Волинському Волинської області


Капітальний ремонт будівлі плавального басейну
на вул. Драгоманова, 20
в м. Володимир-Волинському Волинської області

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	618,37	опалюваний об'єм, м ³ :	2784
кількість поверхів:	1	рік прийняття в експлуатацію:	2003/проект

Шкала класів енергетичної ефективності		Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності		
	<21 кВтгод/м ³	
	<33 кВтгод/м ³	
	≤42 кВтгод/м ³	
	≤50 кВтгод/м ³	
	≤56 кВтгод/м ³	
	≤62 кВтгод/м ³	
	>62 кВтгод/м ³	
Низький рівень енергоефективності		
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м ³		73,31

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м² за рік: 482,43



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 95,56

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора ОД № 000024