

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:









м. Чернівці, вул. Ф. Достоєвського, 8-Г

Функціональне призначення та назва:


Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом по вул. Ф. Достоєвського, 8-Г в м. Чернівці

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	1096,4	опалюваний об'єм, м ³ :	3330
кількість поверхів:	5	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A < 42,5 кВт·год/м ²	
 B < 68 кВт·год/м ²	
 C ≤ 85 кВт·год/м ²	 C
 D ≤ 102 кВт·год/м ²	
 E ≤ 114,8 кВт·год/м ²	
 F ≤ 127,5 кВт·год/м ²	
 G > 127,5 кВт·год/м ²	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м ²	103,3

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: 128,6



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 25,1

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

AA000171