

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Львівська обл. м. Червоноград вул. Шептицького,18

Функціональне призначення та назва:

Житловий будинок по вул. Шептицького 18 в м. Червоноград, Львівської обл.

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м<sup>2</sup> :

4932

опалюваний об'єм, м<sup>3</sup> :

13809,60

кількість поверхів:

5


рік прийняття в експлуатацію:

1973

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
<b>A</b>	<42,5 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>B</b>	<68 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>C</b>	≤85 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>D</b>	≤102 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>E</b>	≤114,75 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>F</b>	≤127,5 кВт*год/м <sup>2</sup>
<b>G</b>	≥127,5 кВт*год/м <sup>2</sup>
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м <sup>2</sup>	171,35

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м<sup>2</sup> за рік:

217,33



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік:

42,95

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

ОД 02071010/1001-18