

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі: Полтавська область, м. Полтава, вул. Олександра Білого, 2

Функціональне призначення та назва: лікувальний заклад

Комунальне підприємство «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради»
(онкогематологічне відділення)

Відомості про конструкцію будівлі:

Загальна площа, м²: 6063,9

загальний об'єм, м³: 21223,7

опалювана площа, м²: 4050,9

опалюваний об'єм, м³: 12152,2

кількість поверхів: 6

рік прийняття в експлуатацію: 1989

кількість під'їздів або входів: 2

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A $\leq 24,0 \Delta_{EP} * \text{ГОД} / \text{м}^2$	
B $\leq 38,4 \Delta_{EP} * \text{ГОД} / \text{м}^2$	
C $\leq 48,0 \Delta_{EP} * \text{ГОД} / \text{м}^2$	
D $\leq 57,6 \Delta_{EP} * \text{ГОД} / \text{м}^2$	D
E $\leq 64,8 \Delta_{EP} * \text{ГОД} / \text{м}^2$	
F $\leq 72,0 \Delta_{EP} * \text{ГОД} / \text{м}^2$	
G $> 72,0 \Delta_{EP} * \text{ГОД} / \text{м}^2$	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м ³	54,49

Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **82,36**

Питоме споживання первинної енергії, кВт·год/м² за рік: **361,78**



