


ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження будівлі):		(будинок В на генплані) вул.Кульпарківська, 96 у м.Львові	
Функціональне призначення та назва:		Житловий будинок.	
Будівництво багатоквартирного житлового будинку (будинок В на генплані) з вбудованою автостоянкою, громадськими приміщеннями та трансформаторною підстанцією на вул.Кульпарківській, 96 у м.Львові			
Відомості про конструкцію будівлі			
опалювальна площа, м2	7608,94	опалювальний об'єм, м3	22860,98
кількість поверхів	10	рік прийняття в експлуатацію	Проект. Нове будівництво
Шкала енергетичної ефективності			Клас енергетичної ефективності
Високий рівень ефективності A B C D E F G < 38 кВт·год/м² < 60 кВт·год/м² < 75 кВт·год/м² < 90 кВт·год/м² < 101 кВт·год/м² ≤ 113 кВт·год/м² > 113 кВт·год/м² Низький рівень ефективності			C
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м²			102,55

Питоме споживання первинної енергії кВт x год/м² за рік: 185,07



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік:

35,65

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

ОД 02071010/0117-19