

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:








Київська область, м. Бровари, 5 мікрорайон IV житлового району (будинок позиція 11)

Функціональне призначення та назва:

Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями


Відомості про конструкцію будівлі:

опалювальна площа, м ² :	11199,8	опалювальний об'єм, м ³ :	33612
кількість поверхів:	17	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
	<35
	<56
	≤70
	≤84
	≤94,5
	≤105
	>105
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення та охолодження будівлі, кВтхгод/м ²	57,5

Питоме споживання первинної енергії, кВтхгод/м² за рік:

158,4



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік:

27,3

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

АА 000030