

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:









Запорізька обл., м. Мелітополь, пр-т. Богдана Хмельницького, буд. 46


Функціональне призначення та назва:

Заклад охорони здоров'я
Комунальна установа "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Мелітопольської міської ради Запорізької області

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	1,594.70	опалюваний об'єм, м ³ :	5,711.80
кількість поверхів:	3	рік прийняття в експлуатацію:	1962

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності	
Високий рівень енергоефективності		
 A	< 28 кВт x год/м ³	 C
 B	< 51 кВт x год/м ³	
 C	< 56 кВт x год/м ³	
 D	< 70 кВт x год/м ³	
 E	< 85 кВт x год/м ³	
 F	≤ 99 кВт x год/м ³	
 G	> 99 кВт x год/м ³	
Низький рівень енергоефективності		
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт·год/м ³ :	55.23	
Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м ² за рік:	77.57	



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік:

15.41

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

AP 000093