

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження)
будівлі:

Одеська область, Одеський Район, с. Фонтанка, вул.
Дружби народів, 14

Функціональне призначення та
назва:


Нове будівництво універсального магазину з продажу
продовольчих та непродовольчих товарів

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	977.45	опалюваний об'єм, м ³ :	4519.36
кількість поверхів:	1	рік прийняття в експлуатацію:	Нове будівництво. Проект

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності	
Високий рівень енергоефективності		
A	<15 кВт x год/м ³	A
B	<24 кВт x год/м ³	
C	≤31 кВт x год/м ³	
D	≤37 кВт x год/м ³	
E	≤42 кВт x год/м ³	
F	≤46 кВт x год/м ³	
G	>46 кВт x год/м ³	
Низький рівень енергоефективності		
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт x год/м ³	12	

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м² за рік: **360**



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **61**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора СБ-0045