

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Короленка, 22

Функціональне призначення та назва:

«Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом по вул. Короленка, 22 та вул. Костомарівській, 1а у м. Дніпро»
(2,3,4 секції та стилобат)

опалювана площа, м²:

18 738,96

опалюваний об'єм, м³:

63 898,96

кількість поверхів:

12


рік прийняття в експлуатацію:

Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A < 38 кВт*год/м ²	
B < 60 кВт*год/м ²	
C ≤ 75 кВт*год/м ²	C
D ≤ 90 кВт*год/м ²	
E ≤ 101 кВт*год/м ²	
F ≤ 113 кВт*год/м ²	
G > 113 кВт*год/м ²	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ²	111,39

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: **224,25**

0 50 100 150 200 250 300 350 400 >450



0 10 20 30 40 50 60 70 80 >90

Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **39,75**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

XIII.00015