

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ,
вулиця, Чорновола, 44

Функціональне призначення та назва:

Будівля охорони здоров'я
Капітальний ремонт відділення альтернативної
терапії Івано-Франківської дитячої клінічної
лікарні по вул. Чорновола, 44 в м. Івано-
Франківську

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м²:

3556,00

опалюваний об'єм, м³:

10668,0

кількість поверхів:

2


рік прийняття в
експлуатацію:

1972, капітальний
ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності

Клас
енергетичної
ефективності

Високий рівень енергоефективності



<[15.0 кВт·год/м³]

<[24.0 кВт·год/м³]

<[30.0 кВт·год/м³]

<[36.0 кВт·год/м³]

<[40.5 кВт·год/м³]

<[45.0 кВт·год/м³]

>[45.0 кВт·год/м³]


G

Низький рівень енергоефективності

Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі,
кВт год/м³

60,5 (70,4)

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м² за рік: 466,2



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 33

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: EE-013-12-18