

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Ужгород, площа Шандора Петефі, б. 4 та 6

Функціональне призначення та назва:

Будівлі готельні.
Реконструкція з розширенням готельного комплексу
"Олд Континент" по площі Шандора Петефі, б. 4 та
6, м. Ужгород

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м²: 3 307,1

опалюваний об'єм, м³:

11 505,8

кількість поверхів:


6

рік прийняття в експлуатацію:

Проект реконструкція

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A <math>< 35,57 \text{ кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2</math>	
B <math>< 56,91 \text{ кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2</math>	
C $\leq 71,14 \text{ кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2$	C
D $\leq 85,37 \text{ кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2$	
E $\leq 96,04 \text{ кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2$	
F $\leq 106,71 \text{ кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2$	
G $> 106,71 \text{ кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2$	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м ²	107,27

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м² за рік: **295,2**



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **53,3**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **KPI-CE №000089**