

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ(ВИТЯГ)








Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Дніпропетровська обл, м. Дніпро,
вул. Івана Акінфієва, 14Б


Функціональне призначення та назва:

Нове будівництво житлових апартаментів з
паркінгами за адресою: вул. Івана Акінфієва, 14Б,
м. Дніпро

опалювана площа, м ² :	8309,7	опалюваний об'єм, м ³ :	28840,0
кількість поверхів:	12 поверхів	рік прийняття в експлуатацію:	Проект Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A	<37,5 кВтхгод/м ³
 B	<60 кВтхгод/м ³
 C	≤75 кВтхгод/м ³
 D	≤90 кВтхгод/м ³
 E	≤101,25 кВтхгод/м ³
 F	≤112,5 кВтхгод/м ³
 G	>112,5 кВтхгод/м ³
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, охолодження будівлі, кВтхгод/м ³	52,12

Питоме споживання первинної енергії, кВтхгод/м² за рік: **225**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **41**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **ЕА 02070766/25-20**