

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі: Львівська обл., Львівський р-н, с.Горішне, вул.Бережанська, 38

Функціональне призначення та назва: : житловий, «Нове будівництво житлового комплексу з підземним паркінгом на вул.Бережанській, 38 в с.Горішній Львівського району Львівської області» (коригування), (1-й пусковий комплекс)


## Відомості про конструкцію будівлі:

Опалювальна площа, м<sup>2</sup>: 6736,5


Кількість поверхів: 4

Опалювальний об'єм, м<sup>3</sup>: 19703,5

Рік введення в експлуатацію: Проект. Нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p>  <p>Клас A: &lt;math&gt;&lt;42,5 \text{ кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2&lt;/math&gt;                      Клас B: &lt;math&gt;&lt;68 \text{ кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2&lt;/math&gt;                      Клас C: &lt;math&gt;\leq 85 \text{ кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2&lt;/math&gt;                      Клас D: &lt;math&gt;\leq 102 \text{ кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2&lt;/math&gt;                      Клас E: &lt;math&gt;\leq 114,8 \text{ кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2&lt;/math&gt;                      Клас F: &lt;math&gt;\leq 127,5 \text{ кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2&lt;/math&gt;                      Клас G: &lt;math&gt;&gt;127,5 \text{ кВт}\cdot\text{год}/\text{м}^2&lt;/math&gt;</p>	<p>Клас енергетичної ефективності</p> <p style="text-align: center;">C</p>
<p>Низький рівень енергоефективності</p> <p>Питоме споживання на опалення, охолодження та гаряче водопостачання, кВт год/м<sup>2</sup></p>	<p><b>128,64</b></p>

Питоме споживання первинної енергії, кВт год/м<sup>2</sup>: 209,84



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup>: 39,75

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: ОД № 02071010/0924-19