

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Дніпропетровська обл., м. Кривий ріг, вул. Таїсії Буряченко, 17

Функціональне призначення та назва:

Реконструкція Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37 Криворізької міської ради за адресою: вул. Таїсії Буряченко, 17, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

опалювана площа, м²:

4 508,84

опалюваний об'єм, м³:

14 328,96

кількість поверхів:


3

рік прийняття в експлуатацію:

Реконструкція

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A < 24 кВт*год/м ³	B
B < 39 кВт*год/м ³	
C ≤ 48 кВт*год/м ³	
D ≤ 58 кВт*год/м ³	
E ≤ 65 кВт*год/м ³	
F ≤ 72 кВт*год/м ³	
G > 72 кВт*год/м ³	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ³	32,95

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: **271,54**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **49,16**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

XIII.00015