

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Донецька обл., м. Краматорськ, ул.
Катеринича, 34 а

Функціональне призначення та назва:

Дошкільний навчальний заклад № 34
(Дитячий дошкільний заклад)

опалювана площа, м²:

1122,20

опалюваний об'єм, м³:

3366,60

кількість поверхів:


2

рік прийняття в
експлуатацію:

Капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
A	<28 кВт×год/м ³
B	<51 кВт×год/м ³
C	<56 кВт×год/м ³
D	<70 кВт×год/м ³
E	<85 кВт×год/м ³
F	≤ 99 кВт×год/м ³
G	>99 кВт×год/м ³
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт×год/м ³	47,886

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м² за рік: **237,899**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **46,574**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **XP 000054**