

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

м. Запоріжжя, вул. Українська, 59

Функціональне призначення та назва:

Будівлі закладів дошкільної освіти.
Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №1 по вул. Українська, 59 м. Запоріжжя

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м²: **1 386,87**

опалюваний об'єм, м³:

4 160,7


кількість поверхів: **2**

рік прийняття в експлуатацію:

Капітальний ремонт

Шкала класів енергетичної ефективності		Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності		
A	<14,00 кВт·год/м ³	C
B	<22,40 кВт·год/м ³	
C	≤28,00 кВт·год/м ³	
D	≤33,60 кВт·год/м ³	
E	≤37,80 кВт·год/м ³	
F	≤42,00 кВт·год/м ³	
G	>42,00 кВт·год/м ³	
Низький рівень енергоефективності		
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт год/м ³		34,98

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м² за рік: **264,7**



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: **47,81**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **KPI-CE №000084**