

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:







м. Київ, Подільський район, вул. Вишгородська

Функціональне призначення та назва:


Житловий будинок  
«Будівництво житлового комплексу з об'єктами соціально - громадського призначення, паркінгами та благоустроєм пам'ятки природи "Крістерова гірка" на вул. Вишгородській, 45 у Подільському районі м. Києва»  
7 черга, 1 пусковий комплекс. Житловий будинок "Е"

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м <sup>2</sup> :	20307,4	опалюваний об'єм, м <sup>3</sup> :	61734,5
кількість поверхів:	26	рік прийняття в експлуатацію:	Проект, нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 <b>A</b>	< 35 кВт×год/м <sup>2</sup>
 <b>B</b>	< 56 кВт×год/м <sup>2</sup>
 <b>C</b>	≤ 70 кВт×год/м <sup>2</sup>
 <b>D</b>	≤ 84 кВт×год/м <sup>2</sup>
 <b>E</b>	≤ 94,5 кВт×год/м <sup>2</sup>
 <b>F</b>	≤ 105 кВт×год/м <sup>2</sup>
 <b>G</b>	> 105 кВт×год/м <sup>2</sup>
Низький рівень енергоефективності	
	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт × год/м <sup>2</sup>	105,45

Питоме споживання первинної енергії, кВт × год/м<sup>2</sup> за рік: 172,97



Питомі викиди парникових газів, кг/м<sup>2</sup> за рік: 33,41

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: KPI-CE №000084