

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Івано-Франківська обл., с. Крихівці, вул. Об'їзна

Функціональне призначення та назва:

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення №14 (згідно генплану) на вул. Об'їзній в с. Крихівці Івано-Франківської міської ради

опалювана площа, м<sup>2</sup>:

7 984,98

опалюваний об'єм, м<sup>3</sup>:

23 954,95

кількість поверхів:

11

рік прийняття в експлуатацію:

нове будівництво

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
<b>A</b> < 38 кВт*год/м <sup>2</sup>	
<b>B</b> < 60 кВт*год/м <sup>2</sup>	
<b>C</b> ≤ 75 кВт*год/м <sup>2</sup>	<b>C</b>
<b>D</b> ≤ 90 кВт*год/м <sup>2</sup>	
<b>E</b> ≤ 101 кВт*год/м <sup>2</sup>	
<b>F</b> ≤ 113 кВт*год/м <sup>2</sup>	
<b>G</b> > 113 кВт*год/м <sup>2</sup>	
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м <sup>2</sup>	<b>87,91</b>

Питоме споживання первинної енергії, кВт\*год/м<sup>2</sup> за рік: **155,87**



Питомі викиди парникових газів кг/м<sup>2</sup> за рік: **29,18**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

**XIII.00015**