

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ (ВИТЯГ)

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Харківська обл, м. Балаклія, вул. Центральна, 4

Функціональне призначення та назва:

Реконструкція нежилых приміщень та споруд по вул. Центральна, 4 в м. Балаклія Харківської області під комунальне підприємство Балаклійської районної ради "Балаклійський районний дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий комплекс "Вимпел". Коригування. (І пусковий комплекс)

опалювана площа, м²:

1 594,91

опалюваний об'єм, м³:








12 161,02

кількість поверхів:

4

рік прийняття в експлуатацію:

1970

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
Високий рівень енергоефективності	
 A	< 15 кВт*год/м ³
 B	< 24 кВт*год/м ³
 C	≤ 30 кВт*год/м ³
 D	≤ 36 кВт*год/м ³
 E	≤ 40,5 кВт*год/м ³
 F	≤ 45 кВт*год/м ³
 G	≥ 45 кВт*год/м ³
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт*год/м ³	31,12

Питоме споживання первинної енергії, кВт*год/м² за рік: **392,95**



Питомі викиди парникових газів кг/м² за рік: **73,93**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

XIII.00015